

Inbetriebsetzungsprotokoll

Anlagenbetreiber: Biogasanlage Granzow
Barenthiner Weg 19
16866 Guntow OT Granzow

Standort: Barenthiner Weg 19
16866 Guntow OT Granzow

Anlagenhersteller: Sommer energy GmbH
Hauptstrasse 52
37355 Deuna

Anlagentyp: SH 350-3/ Seriennummer: 2019 03 01

Leistung der Anlage: elektrisch: 350 kW
thermisch: 406 kW

Brennstoffeinsatz: 862 kW

Inbetriebsetzung der Anlage: 18.11.2019 19:00 Uhr

Rundsteuerempfänger: FWA via ModbusTCP installiert

NA- Schutz installiert und geprüft: geprüft, siehe Anlage NA-Schutz Einbauprotokoll

Zählerstände der Anlage:

Zählerart	Zählernummer	Wert	Einheit
Elektroenergie:	-	-	kWh
Wärmemenge:	-	-	kWh
Gaszählerstand:	-	-	Nm ³

Ort/ Datum:

Ort/ Datum:

Anlagenerrichter

Anlagenbetreiber/Abnehmer